



## **KIINTEISTÖN LIITTYMINEN VESIHUOLTOLAITOKSEEN**

Toiminta-alueen ulkopuolella kiinteistö voi halutessaan liittyä laitoksen vesijohtoon ja/tai viemäriin. Laitosten toiminta-alueilla liittyminen on pakollista. Kunnan ympäristöviranomaisen voi hakemuksesta myöntää kiinteistölle vapautuksen liittymisvelvollisuudesta vesihuoltolain 11 § mukaan. Liittymishakemus on tehtävä hyvissä ajoin ennen talojohtotöiden aloitusta, hakemuskavake löytyy padasjoenvedet.fi etusivulta Liittyjän hakemuksessa antamien tietojen perusteella laaditaan liittymissopimus. Kun liittymissopimus on tehty ja liittymismaksu maksettu, voidaan sopia aikataulu liittymän rakentamisesta.

### **Liittymiskohta**

Vesijohdon ja viemärin liittymiskohta on kaava-alueella tontin raja. Kaavaalueen ulkopuolella liittymiskohta on vesijohdossa ja paineviemärissä runkolinjan viereen vesi-/viemärlaitoksen toimesta asennettu talosulkuventtiili. Viettoviemärissä liittymiskohta on runkolinjan kaivo.

### **Talojohtojen hankinta**

Talojohtojen hankinta, asennus ja kunnossapito liittymiskohdasta taloon kuuluvat liittyjälle. Liittyjä voi rakennuttaa talojohto-osuutensa haluamallaan urakoitsijalla, tarvikkeiden tulee olla tyyppihyväksytyjä ja rakentamisessa on noudatettava viranomaisten ja laitoksen antamia määräyksiä ja ohjeita. Valmiit asennukset hyväksytetään laitoksella ennen putkien peittämistä.

Mikäli talojohdot rakennetaan muulle, kuin liittyjän omistamalle alueelle on liittyjän hankittava maanomistajan suostumus rakentamiselle. Kopio suostumuksesta toimitetaan laitokselle. Liittyjä joutuu hankkimaan kiinteistöllensä jätevesien johtamista varten pumppaamon jos:

- Liittymiskohdassa runkolinjana on paineviemäri.
- Runkolinjana on viettoviemäri, mutta liittyminen ei esim. talon korkeusaseman vuoksi viettoviemärillä onnistu.

Pumppaamo on oltava viemäriveresien pumppaamiseen tarkoitettu, varustettu ns. repijäpumpulla. Pumppaamon hankinta, asennus ja kunnossapito kuuluvat liittyjälle.

Mikäli talojohdot joudutaan kaava-alueen ulkopuolella viemään valtion tien ali runkolinjoihin, pitää alitus tehdä poraamalla/tunkkaamalla ja tähän työhön vaaditaan ELY-keskuksen lupa, vesihuoltolaitos hakee työhön tarvittavan alitusluvan. Alituskohta sovitaan liittyjän kanssa ennen luvan hakua. Poraustyöhön tarvitaan tähän erikoistunut urakoitsija, jonka liittyjä, tai talojohdot asentava urakoitsija tilaa. Kaikki kustannukset tien alituksesta kuuluvat liittyjälle.